

MATERIÁL PRO ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ V NÁRODNÍM DIVADLE (ND)

Interní instruktáž o požární ochraně (PO) podává na základě ustanovení § 23, vyhl. o požární prevenci č. 246/2001 Sb. zaměstnancům ND, tj. těm se kterými je v ND uzavírán pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti nebo s těmi, kteří se s vědomím organizace zdržují na pracovištích ND informací o základních povinnostech zaměstnanců vyplývajících z platných zákonných ustanovení v oblasti PO a bezpečnosti práce (BOZP).

Organizace a zajištění PO v ND

Za celkový stav a řízení PO ve všech objektech ND odpovídá ředitel ND. Ze zákona č. 133/1985 Sb. ve znění příslušných novelizací, je povinen zabezpečovat, organizovat, řídit a kontrolovat PO. V Organizaci zabezpečení PO v ND je určena odpovědnost za dodržování předpisů PO jednotlivým vedoucím zaměstnancům v rozsahu jejich funkcí. Požární technik je vedoucí zaměstnanec na úseku PO. V každém objektu ND jsou určeni preventisté požární ochrany. Jsou to odborně připravení zaměstnanci, kteří provádějí stálý požární dohled nad dodržováním platných předpisů v oblasti PO a ve spolupráci s vedoucími hospodářské správy jednotlivých objektů ND zajišťují odstranění zjištěných požárních závad. V každém objektu ND jsou také zřízeny požární hlídky, jejichž činnost řídí preventista PO objektu.

Ohlašovy požáru: (linky po objektech)

Národní divadlo	1333
Provozní budova	1333
Provozní budova B	1333
Stavovské divadlo	2282
Státní opera	221901800
Nová scéna	1313
Ateliery a dílny Flora	2420
Anenský areál	2505, 2510
Apolinář, sklady, doprava	2690

Povinnosti zaměstnanců ND na úseku PO:

Všichni zaměstnanci ND jsou v zájmu zajištění PO povinni zejména:

- a)** počínat si při práci a jiné činnosti tak, aby nezapříčinili vznik požáru, dodržovat předpisy o PO, stanovené pracovní a technologické postupy, vydané příkazy, zákazy a pokyny týkající se PO. Seznámit se s požárním řádem, požární poplachovou směrnicí a evakuačním plánem.
- b)** požár, který zpozorují neprodleně uhasit dostupnými hasebními prostředky, není-li to možné, neodkladně vyhlásit požární poplach a přivolat pomoc podle požární poplachové směrnice (ohlásit požár na ohlašovně požáru — v ND linka **1333** — hasiči státní linka 150, přivolat požární hlídku).
- c)** znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru. Požární poplach se vyhláší ve všech objektech voláním „ HOŘÍ „ pokud požární poplach již nevyhlásila ohlašovna požáru rozhlasem. V případě požáru oznámí osobně na nejbližších pracovištích spoluzaměstnancům, že vznikl v prostoru požár.

- d) oznámit vznik každého požáru na pracovišti (i uhašeného požáru) určenému zaměstnanci ND (preventistovi PO objektu, členu ostrahy na vrátnici, svému nadřízenému zaměstnanci a požárnímu technikovi ND).
- e) zúčastnit se na výzvu velitele zásahu, velitele požární hlídky ND nebo velitele zásahové jednotky HZS zdolávání požáru (ze zákona o PO, povinnost poskytnout osobní pomoc) a řídit se při této činnosti pokyny velitele zásahu.
- f) zúčastnit se školení o PO v ND a odborné přípravy PO v požadovaném rozsahu dle plánu školení v ND a podrobit se stanovenému ověření znalostí.
- g) znát rozmístění prostředků požární ochrany (přenosné hasicí přístroje, hydranty atd.) a umět je používat.
- h) dbát na to, aby pracoviště po ukončení práce bylo v požárně nezávadném stavu.
- i) neodkladně hlásit svému nadřízenému zaměstnanci, preventistovi PO objektu nebo požárnímu technikovi v ND závady v požární ochraně, které by mohly ohrozit požární bezpečnost pracoviště a podle svých možností se aktivně podílet na jejich odstranění.

Ustanovení platí i pro osoby a zaměstnance cizích organizací, kteří se s vědomím ND zdržují v jeho objektech. Každý zaměstnanec odpovídá Národnímu divadlu za škodu, kterou jí způsobil porušením povinností na úseku požární ochrany při plnění pracovních úkolů.

V ND jsou vydány tyto platné Pracovní směrnice

- Pokyn pro požárně nebezpečné činnosti v divadelních objektech ND. Tato směrnice upravuje používání otevřeného ohně a pyrotechnických efektů na jevišti při inscenacích.
- Pracovní směrnice ředitele ND k zajištění požární bezpečnosti pracovišť při svařování a řezání plamenem v objektech ND. Tato směrnice upravuje postup při sváření a práci s karboflexovými kotouči v prostorách ND. Na každou tuto činnost musí být vydáno zvláštní povolení.
- Řád požárních asistenčních hlídek na scénách ND.

Povinnosti na pracovištích ND a zásady požární prevence — všeobecné zásady

- 1) Všechny objekty ND a jejich zařízení musí být udržovány ve stavu provozní bezpečnosti z hlediska obecně závazných právních předpisů a norem o požární ochraně.
- 2) Kouření a zacházení s otevřeným ohněm je na všech pracovištích přísně zakázáno.
- 3) Na všech pracovištích musí být udržován pořádek a čistota. Odpady (papír, textilie, dřeviny a jiné) musí být odkládány do zvláštních nádob a denně odstraňovány na určené místo.
- 4) Všechna osvětlovací tělesa, strojní zařízení a pracoviště, kde se usazuje prach ve zvýšené míře, musí být pravidelně jednou týdně, nejdéle jednou za čtrnáct dnů, čištěna. Osvětlovací tělesa musí být opatřena ochranným krytem.
- 5) Je zakázáno používat vařiče a jiné spotřebiče, které nejsou majetkem ND, tedy věci vnesené.
Ponorné vařiče jsou ve všech objektech ND zakázány.
- 6) Používání vařičů je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách daných stavebním projektem. Ostatní vařiče mohou být povoleny pouze na žádost vedoucího pracoviště po splnění všech požárně bezpečnostních předpisů vztahujících se k provozování vařiče. Tuto výjimku povoluje vedoucí HS objektu. Používání vařičů k vyhřívání místností je zakázáno. Zaměstnanec, který vařič používá, odpovídá za bezpečnou obsluhu vařiče tak, aby nevznikl požár. Stejný režim je i u elektrických, případně plynových topných těles, pokud jejich používání bylo povoleno technicko hospodářskou správou objektu ND.

- 7) Půdní prostory musí být udržovány v čistotě a v pořádku, nesmějí zde být skladovány žádné předměty nebo materiál. Není povoleno zde zřizovat příruční sklady pomocných zařízení nebo inventář. Musí být učiněna opatření zamezující vstup nepovolaným osobám do půdního prostoru. V pravidelných časových intervalech je nutné pečovat o úklid těchto prostorů a kontrolovat stav krytiny. Vstup do půdních prostor objektů ND s otevřeným ohněm je bezpodmínečně zakázán.
- 8) Podjevištní prostory musí být udržovány v čistotě a pořádku a nesmějí zde být skladovány žádné předměty, dekorace nebo jiný materiál i nehořlavý. V těchto prostorách nesmějí být zřizovány příruční sklady. Musí být učiněna opatření zamezující vstup nepovoleným osobám.
- 9) Sklepní prostory musí být čisté a nesmějí tam být skladovány jiné hořlavé předměty, než pro které je prostor určen. Hlavní uzávěry plynu, vody, elektřiny musí být viditelně označeny.
- 10) Všechny východy, vchody, chodby a únikové cesty musí být vždy volné v plné šíři, ničím nezastavěné, aby v případě vzniku požáru nebo jiného nebezpečí mohla být poskytnuta rychlá pomoc a ohrožený prostor rychle vyklizen.
- 11) K hydrantovým skříním, přenosným hasicím přístrojům a ostatním prostředkům požární ochrany musí být vždy volný přístup. Je zakázáno jejich přemísťování, odstranění nebo zneužití. Každé použití nebo poškození požárního zařízení nebo prostředků požární ochrany musí být okamžitě oznámeno vedoucímu technicko hospodářské správy objektu. Zároveň je nutné udržovat volný přístup k elektrickým rozvaděčům a k uzávěrům rozvodných zařízení všeho druhu (např. voda, plyn).
- 12) Dekorační části, fundus, inventář, materiál, odpad apod. musí být umístěn nejméně 120 cm od elektrických zařízení, topných těles a jiných spotřebičů včetně výtahů.
- 13) Používání nákladních výtahů, transportérů, elektrických nebo plynových svářecích přístrojů na pracovištích je povoleno osobám, které jsou v této činnosti pověřené, vyškolené a mají k dané činnosti platné osvědčení. Tato elektrická a plynová zařízení musí být po skončení práce bezpodmínečně vypnuta a plynové svářecí soupravy odvezeny na vyhrazená místa v objektu.
- 14) Zacházení s otevřeným ohněm, svářecí elektrickým obloukem nebo plamenem, rozbrušování karboflexovými kotouči apod. je ve všech objektech ND zakázáno bez písemného povolení oprávněnou osobou. Oprávněnou osobou je v tomto případě vedoucí THS objektu, preventista PO ND nebo požární technik ND. Při použití otevřeného ohně v prostorách objektů ND (jeviště, pož. nebezpečná pracoviště apod.) musí být předepsaný souhlas (písemné potvrzení). Výjimku tvoří zámečnické dílny se svářecím koutem, autodílna a další určené prostory.
- 15) Přísný zákaz odkládání textilií a jiných hořlavých předmětů na elektrické přístroje, zejména reflektory, lampičky, topení apod.
- 16) Dráha požární opony musí být vždy udržována volná

Upozornění: po skončení představení či ukončení pracovní doby jsou všichni zaměstnanci povinni se přesvědčit, zda všechna osvětlovací tělesa, rozhlasové a televizní přijímače, ostatní elektrické stroje, zařízení a spotřebiče jsou vypnuty. Výjimku tvoří chladničky, PC a další spotřebiče, které musí zůstat zapnuty i mimo pracovní dobu. Dále je nutné zkontrolovat, zda v koši na odpadky či jinde nejsou odhozeny vzněcující se látky nebo hořící nedopalky cigaret. Každý zaměstnanec ND, který zjistí závady, které by mohly zavinit požár, je povinen oznámit je svému vedoucímu, nebo preventistovi požární ochrany objektu, nebo požárnímu technikovi ND. V neodkladných případech je každý zaměstnanec povinen nahlásit nebezpečnou situaci na vrátnici — ohlašovně požáru. Důležitá telefonní čísla jsou v každém objektu v požární poplachové směrnici a v ohlašovně požárů.

Základní instrukce o přenosných hasicích přístrojích (dále jen PHP).

Ruční hasicí přístroje jsou určeny k likvidaci vznikajícího požáru v jeho samém zárodku vzhledem k omezenému množství hasiva a i omezené době činnosti. Jejich váha nepřesahuje 25 kg (záleží na druhu a množství náplně PHP).

PHP: Rozdělujeme podle druhu náplně, která určuje možnost a způsob použití:

	PŘÍSTROJ			
Hořící látka:	vodní:	vzduchopěnový (pěnový):	Co2 (sněhový):	práškový:
Dřevo hoblovačky obaly papír textilie vlákna sena, sláma	výborně	dobře	omezeně Pozor: nepoužívat na sypké hmoty	omezeně univerzální prášek: dobře Nepoužívat na sypké hmoty
barvy, laky ředidla benzín benzol oleje tuky, vosky dehet	špatně	výborně	dobře	dobře univerzální práše: výborně
elektrická zařízení	zákaz používat! nebezp úrazu elektr.proudem	zákaz používat! nebezp.úrazu elektr. proudem	výborně	výborně

POZOR: při zapojeném elektrickém proudu nutno dodržet bezpečnou vzdálenost (při 1000V vzdálenost 1 metr).

Zajištění požární ochrany v mimopracovní době.

Úkoly na tomto úseku zabezpečují zaměstnanci ostraha objektů ND. V objektech kde ostraha objektu není, je povinností a vedoucích zaměstnanců objektů zabezpečit požární ochranu jiným spolehlivým způsobem s přihlédnutím k charakteru objektu a konkrétním podmínkám.

Pokyny pro osoby, které nejsou zaměstnány v ND, ale pohybují se v objektech se souhlasem ND

Vždy dodržovat bezpečnostní pokyny, stanovené vedoucím zaměstnancem ND, s jehož vědomím se osoby zdržují v objektech ND.

Nevstupovat na jeviště bez vědomí a souhlasu jevištního mistra, nevykonávají-li tam pracovní činnost požadovanou ND, a i v tomto případě pouze s vědomím a souhlasem vedoucího zaměstnance, v jehož kompetenci je požadovaná činnost, tzn. asistent režie, inspicient, vedoucí údržby jevištní technologie, vedoucí HS konkrétního objektu apod.

Nevstupovat do prostor, které jsou vyhrazeny pouze určeným zaměstnancům ND — strojníci, údržbáři apod.

V případě prohlídek dodržovat pouze stanovenou trasu a nevstupovat na jeviště, do podjevištního prostoru a na provaziště.

Každý zaměstnanec ND je povinen se seznámit s umístěním lékárniček první pomoci na pracovišti. Zaměstnanec je povinen výše uvedené pokyny, se kterými byl řádně seznámen, dodržovat.

Obsah této instruktáže se v přiměřené míře vztahuje též na činnost pracovníků ND, kteří vykonávají činnost na pracovištích, která jsou umístěna mimo objekty ND.

Instruktážní materiál zpracoval: Tomáš Bergmann

Prohlašuji, že jsem instruktáží a požární ochraně v ND plně porozuměl(a) a budu se jí v plném rozsahu řídit, včetně instruktáže z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s riziky na jevištích ND.

Jsem si vědom(a), že nedodržování těchto pokynů bude kvalifikováno jako hrubé porušení pracovní kázně se všemi důsledky plynoucími z příslušných ustanovení zákoníku práce, které mohou vést až k rozvázání pracovního poměru ze strany organizace.

V Praze dne.....

Jméno a příjmení

Podpis

.....

.....